



PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMPESA Nº 001/2019

Solicitante: INTEGRA

Data da Solicitação: 21/04/2020

Recebemos um questionamento dia 20/04 e em seguida um e-mail solicitando desconsiderar o questionamento realizado. No dia 21/04 foi recebido outro questionamento, sendo esse o objeto dessa resposta.

Pedido de Esclarecimento:

DAS INFORMAÇÕES

- 1) Identificação do horário de funcionamento diário padrão para cada unidade consumidora, preferencialmente em formato xls.
- 2) Identificação dos valores das tarifas com encargos de consumo e de demanda, quando aplicável, de cada unidade consumidora para, pelo menos, os últimos 12 ciclos de faturamento. Preferencialmente em formato xls.
- 3) Valores referentes à cobrança de excedente reativo (kVAr) para cada unidade consumidora de Alta Tensão, pelo menos para os últimos 12 ciclos de faturamento. Preferencialmente no formato xls.

Respostas aos Esclarecimentos:

1. Pedimos que as solicitações sejam mais producentes, prezando pela indicação das unidades para os quais necessitam-se de mais dados, haja vista a grande quantidade de unidades. De forma geral, pode-se considerar que as unidades operacionais (Estações de Tratamento, Estações Elevatórias), normalmente, operam 24h por dia. Já as sedes dos regionais e lojas de atendimento operam em horário comercial. Vale salientar que esse tipo de informação é de difícil obtenção tendo em vista que a operação de muitas unidades varia com a sazonalidade hídrica regional e sua natureza.
2. Estaremos enviando a todos os autorizados a relação das tarifas de energia aplicada a Saneamento válidas de 05/2019 a 04/2020. Tais valores foram postergados pelas ANEEL até 07/2020. Vale informar que nas planilhas disponibilizadas anteriormente com o histórico de consumo e demanda das unidades está sendo informado o tipo de tarifa para cada unidade: THA-Tarifa Horó sazonal Azul (conexão em 13,8kV), THA A3-Tarifa Horó sazonal Azul (conexão em 69kV), THV- Tarifa Horó sazonal Verde e BTC – Baixa Tensão Comum.
3. Estaremos enviando a todos os autorizados uma planilha com o histórico solicitado do consumo reativo excedente.

Recife, 30 de abril de 2020

Membros da Comissão Especial





Milton Tavares de Melo Neto

Klenio Costa

Leonardo Nascimento de Oliveira

Pedro Campos

Luís Henrique Pereira da Silva

Cristina Pessoa de Queiroz da Fonte Ribeiro

