



PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMPESA Nº 004/2020

Solicitante: Consórcio Reuso Vital

Data da Solicitação: 26/03/2021

Pedido de Esclarecimento:

 sex 26/03/2021 14:31
Gabriela Bahia <gabriela.bahia@vitalux-eco.com.br>
ECP COMPESA nº 004/2020 - Dados adicionais
Para Klenio Costa; pmi.reuso@compesa.com.br
Cc Eduardo Sandini; 'Valdir Folgosi'; 'Paulo S C Carvalho'
 Você respondeu esta mensagem em 26/03/2021 14:54.

Klenio, boa tarde!
Acerca do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMPESA Nº 004/2020, em nome do consórcio Reuso Vital gostaria de solicitar algumas informações adicionais aos dados já disponibilizados:

- Dados cadastrais e de consumo de água dos maiores consumidores da COMPESA (regiões dos lotes 1 e 4, de preferência)
- Tipos de tarifa e valores aplicados pela COMPESA para água potável e água de reuso
- Confirmar a validade das exigências legais para qualidade da água de reuso com os limitantes para compostos químicos, por tipo de reuso
- Dados operacionais das unidades: consumo de energia elétrica, classe de tensão, consumo de químicos no tratamento
- Volume do afluente e efluente nas ETES dos lotes 1 e 4
- Qual o tratamento dado atualmente aos subprodutos das operações unitárias das ETES dos lotes 1 e 4
- Situação das unidades perante os órgãos do meio ambiente (licenças)

Me diga o que é possível disponibilizar.
Fico no aguardo.
Att,

Gabriela Bahia

Respostas ao pedido de esclarecimento:

1. Está sendo encaminhada uma planilha com dados dos grandes clientes COMPESA.
2. A estrutura tarifária atual poderá ser consultada pelo link (<https://lojavirtual.compesa.com.br:8443/gsan/exibirConsultarEstruturaTarifariaPortalAction.do>). Quanto à água de reuso, ainda não há valores para tarifas.
3. Poderão ser considerados os parâmetros levantados e indicados no Anexo I do Edital, ressalvadas as legislações dos respectivos titulares.
4. Seguem as respectivas planilhas com informações sobre energia e químicos.
5. As vazões das unidades constam no Anexo III do Edital.
6. Em linhas gerais, os subprodutos gerados nas ETEs (sólidos grosseiros, areia e lodo) são separados e desidratados, sendo em algumas delas os lodos inertizados, armazenados e posteriormente destinados a aterros sanitários, atendendo, dessa forma, as normas ambientais vigentes. Os gases produzidos nos reatores UASB são coletados nas próprias unidades operacionais e direcionados à atmosfera.
7. As ETES relacionadas neste PMI encontram-se devidamente licenciadas. A situação particular de cada licença poderá ser consultada junto à COMPESA via COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO.





Recife, 07 de abril de 2021

Comissão Especial de Avaliação e Seleção

